

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES DE PRODUCTO

Según el ANEXO III del Reglamento (UE) N° 305/2011

Nullifire
Smart Protection

No. FS702-20170707

- Código de identificación único del producto-tipo :**
FS702
- Utilización/es prevista/s:**
Sellador utilizado para las juntas lineales presentes en suelos y paredes en la Construcción.
- Fabricante:**
tremco illbruck Limited
Coupland Road
Hindley Green
Wigan, WN24HT
- Sistemas de Evaluación y Verificación de la Constancia de Prestaciones:**
Sistema 1
- Documento de evaluación europeo:** ETAG 026 edición 2011 part 3^a
Evaluación técnica europea: ETA 17/0390
Organismo de evaluación técnica: CPR Notified Body International (UK) Ltd. N° 0843
Organismo/s notificado/s: CPR Notified Body International (UK) Ltd. N° 0843
- Prestación/es declarada/s:**

Requisitos básicos para la obras de construcción	Prestación
Resistencia mecánica y estabilidad (1)	
Ninguna	No es relevante
Seguridad en caso de incendio (2)	
Reacción al fuego (EN 13501-1)	Clase E
Resistencia al fuego (EN 13501-2)	Ver ETA 17/0390 anexo A
Higiene, salud y medio ambiente (3)	
Permeabilidad al aire (EN 1026:2000)	PND
Permeabilidad al agua (ETAG 026-3 Anexo C)	PND
Emisión de sustancias peligrosas	Declaración del fabricante
Seguridad de uso (4)	
Resistencia mecánica y estabilidad (EOTA TR001:2003)	PND
Resistencia al impacto/ movimiento (EOTA TR001:2003)	PND
Adhesión (EOTA TR001:2003)	PND
Protección contra el ruido (5)	
Aislamiento acústico al ruido aéreo (EN10140-2 / EN ISO 717-1)	PND

Requisitos básicos para la obras de construcción	Prestación
Ahorro energético y aislamiento térmico (6)	
Propiedades térmicas (EN 12664, EN 12667 o EN 12939)	PND
Permeabilidad al vapor de agua (EN ISO 12572 / EN 12086)	PND
Aspectos generales relativos a la aptitud para el uso	
Durabilidad y mantenimiento (EOTA TR 024:2009)	Z ₁
Uso sostenible de los recursos naturales (7)	
Uso sostenible de los recursos naturales	PND

PND = prestación no declarada

8. Documentación técnica apropiada y documentación técnica específica:

Las prestaciones del producto señalado arriba están conforme con las prestaciones declaradas. En conformidad con el reglamento (UE) n° 305/2011, la presente declaración de prestaciones está emitida bajo la responsabilidad únicamente del fabricante identificado arriba.

Firmado en nombre del fabricante por:

M. Liptrot, Business Unit Director Sealants and Coatings

Wigan UK, 9 de noviembre de 2017

Anexo

En conformidad con el artículo 6(5) del reglamento (UE) N° 305/2011, una Ficha de seguridad conforme con (EU) N° 1907/2006 (REACH), Anexo II, está disponible en la pagina web en apoyo a esta Declaración de Conformidad.



tremco illbruck Limited
Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT

17

0843-CPR-0370

FS702-20170707

Nullifire.es/FS702

EN 1366 Part. 4ª

ETA 17/0390

ETAG 26, part. 3ª

FS702 es un sellador utilizado para las juntas lineales presentes en suelos y paredes en la Construcción.

Requisitos básicos para la obras de construcción	Prestación
Resistencia mecánica y estabilidad (1)	
Ninguna	No es relevante
Seguridad en caso de incendio (2)	
Reacción al fuego	Clase E
Resistencia al fuego	ETA 17/0390 Anexo A
Higiene, salud y medio ambiente (3)	
Permeabilidad al aire	PND
Permeabilidad al agua	PND
Emisión de sustancias peligrosas	Ninguna
Seguridad de uso (4)	
Resistencia mecánica y estabilidad	PND
Resistencia al impacto/ movimiento	PND
Adhesión	PND
Protección contra el ruido (5)	
Aislamiento acústico al ruido aéreo	ETA 17/0390 Anexo B
Ahorro energético y aislamiento térmico (6)	
Propiedades térmicas	PND
Permeabilidad al vapor de agua	PND
Aspectos generales relativos a la aptitud para el uso	
Durabilidad y mantenimiento	Z ₁